

Техническое задание

на поставку автоматических и вакуумных выключателей
для нужд ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

*** в рамках проведения закупки необходимых выключателей, приобретение будет рассматриваться 4 (четыре) лотами:

Лот № 1

Наименование	Технические характеристики	Кол-во
Автоматический выключатель AB2M10CB-55-41	Номинальный ток, А: 800 А; Напряжение, В: 660 В; Количество полюсов: 3; Род тока: переменный (АС); Тип расцепителя: блок защиты МРТ-4; Тип привода: ручной; Исполнение: выдвижной; Частота: 50 Гц; Климатическое исполнение: УХЛ3; Селективность: селективный;	2

Лот № 2

Наименование	Технические характеристики	Кол-во
Автоматический выключатель AB2M20CB-55-43	Номинальный ток, А: 1500 А; Напряжение, В: 660 В; Количество полюсов: 3; Род тока: переменный (АС); Тип расцепителя: блок защиты МРТ-4; Тип привода: электромагнитный; Исполнение: выдвижной; Частота: 50 Гц; Климатическое исполнение: УХЛ3; Селективность: селективный;	3

Лот № 3

Наименование	Технические характеристики	Кол-во
Автоматический выключатель AB2M4CB-55-41	Номинальный ток, А: 250 А; Напряжение, В: 660 В; Количество полюсов: 3; Род тока: переменный (АС); Тип расцепителя: блок защиты МРТ-4; Тип привода: ручной; Исполнение: выдвижной; Частота: 50 Гц; Климатическое исполнение: УХЛ3; Селективность: селективный;	10

Лот № 4

Наименование	Технические характеристики	Кол-во
Вакуумный выключатель ВБМ-10-20/1000 яч. КРУ-2-10У	Технические характеристики в соответствии с опросными листами	2